

Pytania i odpowiedzi

Tytuł: pytania do postępowania

Treść: W związku z odpowiedziami z 15 lutego Proszę o informacje:

1. Dlaczego Zamawiający nie wyraził zgody na inne parametry prądowo napięciowe paneli , skoro kryterium ocen jest między innymi współczynnik FF, który wynika z wartości prądowo napięciowych. Jeżeli nie można zaoferować paneli z innymi wartościami to nie ma realnej konkurencji.

Po powtórnej analizie Zamawiający dopuszcza panele o wyższych wartościach prądów i napięć.

2. Czy Zamawiający wymaga mocy instalacji równej 39,9 kWp

Zamawiający wymaga aby minimalna moc instalacji wynosiła 39,9 kWp.

Liliana Szymonowska
Prezes Zarządu LPK Sp. z o.o.